

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-29-49 ф.8 (3952) 24-03-59 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Тайшетскому и Чунскому районам

(наименование органа государственного надзора)

665 000 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Полевая 3, тел. (39563) 2-29-04, E-mail: ond-taishet@emercom.irtel.ru; ond_t-t@mail.ru, ond_chuna@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 116/1/1-10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа №8 п. Таргиз, в лице законного представителя юридического лица директор Горобцовая

Марины Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора по
пожарному надзору Смирнов А.В. Отдел надзорной деятельности по № 116
Тайшетскому и Чунскому районам
(наименование органа ГПН)

от « 01 » Ноября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 20 » Ноября 2018 г. по 17 ч 00 мин. « 20 » Ноября 2018 г.,

И с 15 ч 00 мин.
28 Ноября 2018 г. по 17 ч 00 мин. « 28 » Ноября 2018 г.,

проведена проверка

Государственный инспектор-дознатель Тайшетского и Чунского районов по пожарному надзору
Хайруллин Марат Наильевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа №8 п. Таргиз.

По адресу/адресам: Иркутская область, Чунский район, п. Таргиз, ул. Школьная ,5
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Горобцовой Мариной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнен (указывает только в выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует АПС и СОУЭ (в помещениях тамбуров, помещение кладовой)	НПБ 110-03 табл. №1 и №3 НПБ 104-03 табл.№1 и №2	01.06.2019 года	
2.	Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 и 6, «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.6, СНиП 21-01-97* п.6.17, Постановление Правительства в РФ №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в РФ» п.36 п/п ж	01.06.2019 года	
3.	Нарушена площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и стеной (в коридоре возле кабинета директора)	(Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 и 6, «СП 5.13130.2009. раздел №13 таблица 13.3	01.06.2019 года	
4.	Допускается эксплуатация	Постановление Пра-	01.06.2019	

	<p>светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника(помещение снарядной в спортзале, помещений тамбуров, помещение раздевалки)</p>	<p>вительства в РФ №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в РФ» п. 42 п/п в</p>	<p>года</p>	
5.	<p>Нарушены нормы проектирования АПС и СОУЭ (дооборудовать АПС и и СОУЭ следующие помещения (коридор в правом крыле, кабинет русского языка и литературы, тамбур эвакуационного выхода, помещение бывшей библиотеки, коридор возле моечной)</p>	<p>НПБ 88-01п.12.16</p>	<p>01.06.2019 года</p>	
6.	<p>Руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (помещения для хранения инвентаря, помещения склада)</p>	<p>Постановление Правительства в РФ №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в РФ» п.22</p>	<p>01.06.2019 года</p>	
7.	<p>Для целей наружного пожаротушения объект не обеспечен противопожарным водоснабжением</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6, ст. 151. Правила противопожарного ре-</p>	<p>01.06.2019 года</p>	

		<p>жима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 55.</p> <p>СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, СНИП 2.04.02-84*2.11,2.12,2.13, 2.24,9.27-9.33</p>		
8.	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(складские помещения)</p>	<p>Постановление Правительства в РФ №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в РФ» п.20</p>	01.06.2019 года	
9.	<p>Планы эвакуации людей при пожаре разработаны не в соответствии ГОСТ Р 12.2-143-2012</p>	<p>ГОСТ Р12.2-143-2012</p> <p>Постановление Правительства в РФ №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в РФ» п.7</p>	01.06.2019 года	
10.	<p>Допускается использование дверей в противопожарных стенах не противопожарными 1-го типа.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.4, ст.6</p>	01.06.2019 года	

		табл.24. СП 2.13130.2012 года п.5.4.19, 6.7.1 табл. 6.9, СНиП 2.01.02- 85* п.3.4, 3.17		
--	--	--	--	--

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2019 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор-дознаватель

Тайшетского и Чунского районов по пожарному надзору

Хайруллин Марат Наильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» ноября 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Тер
(подпись)

«28» ноября 2018г.



инспектор М.В.У. Рамиль Торокулов М.А.
(должность, фамилия, инициалы)